○「環境センター 蛍光灯交換工事(3~6階)」入札に係る質問事項及び回答

No.	質問事項	回答	備考
1	内訳に「足場」等の費用に関する記載が無いが、脚立、 梯子での作業のみで工事可能か。	お見込みのとおりです。	
2	非常灯付き器具は納期の時間かかるものが多いが、器 具本体納期の時間がかかる事を理由に工期の延長の申 請は可能か。	期間内での施工をお願いいたします。	
3			
4			
5			