

一般取扱所（ボイラー、バーナー等による危険物の消費施設）点検表

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措置年月日 及び措置内容
屋 内 空 地		許可外物件の存置の有無	目視		
建 築 物	壁、柱、はり及び屋根	亀裂、損傷等の有無	目視		
	他用途との区画	亀裂、損傷等の有無	目視		
	防 火 戸	変形、損傷の有無及び閉鎖機能の適否	目視		
	床 面	滞油、滞水の有無	目視		
		亀裂、損傷、くぼみ等の有無			
階 段	変形、損傷の有無及び固定状況の適否	目視			
換 気 ・ 排 出 設 備 等		給排気のダクト等の変形、損傷の有無及び固定状況の要否	目視		
		引火防止網の損傷及び目づまりの有無	目視		
		防火ダンパーの損傷の有無及び機能の要否	目視（機能の適否については手動確認）		
		ファンの作動状況の適否	作動確認		
		可燃性蒸気警報装置の作動状況の適否	作動確認		
た め ま す 、 排 水 溝		亀裂、損傷等の有無	目視		
		滞油、滞水、土砂等の堆積の有無	目視		
危険物の漏れ、あふれ等防止設備		滞油等の有無	目視		

点 検 項 目	点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容
危険物の漏れ、あふれ等 防止設備	変形、亀裂、損傷の有無	目視		
	塗装状況及び腐食の有無	目視		
	固定状況の適否	目視		
	機能の適否	目視又は作動 確認		
燃 焼	変形、亀裂、損傷の有無	目視		
	塗装状況及び腐食の有無	目視		
	基礎、架台、支柱 沈下の有無	目視		
	支柱取付部の目地外れの 有無	目視		
	アンカーボルト等のゆる み等の有無	目視		
装 置	変形、亀裂、損傷の有無	目視		
	本 体 部 (加熱釜、加熱管、 炉壁を含む。)	塗装状況及び腐食の有無	目視	
	ボルト等のゆるみ等の有 無	目視又はハン マーテスト		
	保温(冷)材の損傷、脱 落等の有無	目視		
等	バーナー等燃焼設備 (空気供給装置、点 火装置等を含む。)	漏えい有無	目視	
		取付部のゆるみ等の有無	目視	
		機能の適否	目視	

点	検	項	目	点	検	内	容	点	検	方	法	点	検	結	果	措	置	年	月	日	及	び	措	置	内	容					
燃	安全装置（遮断弁等）			腐食、損傷の有無				目視																							
				機能の適否				作動確認																							
焼	計	温 度 計			損傷の有無				目視																						
					取付部のゆるみ等の有無				目視																						
					作動、指示状況の適否				目視																						
測	計	圧 力 計			損傷の有無				目視																						
					取付部のゆるみ等の有無				目視																						
					作動、指示状況の適否				目視																						
装	装	熱源監視装置			損傷の有無				目視																						
					取付部のゆるみ等の有無				目視																						
					機能の適否				作動確認																						
置	火災を防止するための の付帯設備			損傷の有無				目視																							
				固定状況の適否				目視																							
				機能の適否				作動確認																							
等	架 台 、 支 柱			変形、損傷の有無				目視																							
				塗装状況及び腐食の有無				目視																							
危	険	物	を	取	り	扱	う	タ	ン	ク																					

点検項目	点検内容	点検方法	点検結果	措置年月日及び措置内容	
危険物を取り扱うタキサー	架台、支柱	アンカーボルト等のゆるみ等の有無	目視		
	本体部（加熱装置を含む。）	漏えいの有無	目視		
		変形、亀裂、損傷の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視又は計器による肉厚測定		
		ボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト		
		保温（冷）材の損傷、脱落等の有無	目視		
		強め輪の変形、亀裂、ゆるみ等の有無	目視		
	ノズル（水抜管を含む。）、マンホール等	漏えいの有無	目視		
		変形、損傷の有無	目視		
		取付ボルトの汚損等の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視又は計器による肉厚測定		
	ミキサー	漏えいの有無	目視		
異音、異常振動、異常発熱の有無		目視			
塗装状況及び腐食の有無		目視			
固定ボルトの腐食及びゆるみ等の有無		目視又はハンマーテスト			
アース	断線の有無	目視			

点 検 項 目	点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容
危 険 物 を 取 り 扱 う た ク	温 度 計	損傷の有無	目視	
		取付部のゆるみ等の有無	目視	
		作動、指示状況の適否	目視	
	圧 力 計	損傷の有無	目視	
		取付部のゆるみ等の有無	目視	
		作動、指示状況の適否	目視	
	液面上（下）限警報 設備	損傷の有無	目視	
		機能の適否	作動確認	
	注 入 口	漏えいの有無	目視	
		変形、損傷の有無	目視	
		接地電極損傷の有無	目視	
		接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定	
注 入 口 ピ ッ ト	亀裂、損傷の有無	目視		
	滞油、滞水、土砂等の堆積の有無	目視		
	油種別表示の有無	目視		
配 管	漏えいの有無	目視		

点 検 項 目	点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容
配 管	変形、損傷の有無	目視		
	塗装状況及び腐食の有無	目視		
	保温（冷）材の損傷、脱落等の有無	目視※注		
	地盤面との離隔状況	目視		
・ バ ル ブ	漏えいの有無	目視及びガス検知器等による検知		
	損傷の有無	目視		
	フランジ、バルブ等 塗装状況及び腐食の有無	目視		
	バルブ開閉機能の適否	手動確認		
	フランジ、ボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト		
ル ブ	変形、損傷の有無	目視		
	ラック、サポート 塗装状況及び腐食の有無	目視		
	固定状況の適否	目視		
等	配管ピット 亀裂、損傷等の有無	目視		
	滞油、滞水、土砂等の堆積の有無	目視		
ポン プ 設 備 等	ポンプ（電動機等を含む。） 漏えいの有無	目視		
	変形、損傷の有無	目視		

点 検 項 目	点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容
ポ ン プ	ポンプ（電動機等を含む。）	塗装状況及び腐食の有無	目視	
		固定ボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト	
		軸受部、回転部等の給油状況の適否	目視	
		流量及び圧力の適否	目視	
		異音、異常振動、異常発熱の有無	目視	
設	油加熱器、ストレーナー等	漏えいの有無	目視	
		固定状況の適否	目視	
		機能の適否	目視及び作動確認	
備	ア ス	断線の有無	目視	
		取付部のゆるみ等の有無	目視	
		接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定	
電 気	配電盤、遮断器（スイッチを含む。）、コンセント、配線等	変形、損傷の有無	目視	
		固定状況の適否	目視	
		機能の適否	目視及び作動確認	
設 備	照明機器及びその他の電気機器	損傷の有無	目視	
		配線結合部のゆるみ等の有無	目視	

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容
電 気 設 備	照 明 機 器 及 び そ の 他 の 電 気 機 器	固 定 状 況 の 適 否	目 視		
		機 能 の 適 否	目 視 及 び 作 動 確 認		
	ア ー ス	断 線 の 有 無	目 視		
		取 付 部 の ゆ る み 等 の 有 無	目 視		
		接 地 抵 抗 値 の 適 否	接 地 抵 抗 計 に よ る 測 定		
制 御 装 置 等	制 御 系 計 器 の 損 傷 の 有 無	目 視			
	制 御 盤 の 固 定 状 況 の 適 否	目 視			
	制 御 系 の 機 能 の 適 否	作 動 確 認 又 は シーケンス試 験 による。			
	監 視 設 備 の 機 能 の 適 否	作 動 確 認			
	警 報 設 備 の 機 能 の 適 否	作 動 確 認			
避 雷 設 備	突 針 部 の 傾 斜 、 損 傷 及 び 取 付 部 の ゆ る み 等 の 有 無	目 視			
	避 雷 導 線 の 断 線 及 び 壁 体 と の 接 触 の 有 無	目 視			
	接 地 抵 抗 値 の 適 否	接 地 抵 抗 計 に よ る 測 定			
標 識 、 掲 示 板		取 付 状 況 、 記 載 事 項 の 適 否 及 び 損 傷 、 汚 損 の 有 無	目 視		
消 火 設 備	消 火 器	位 置 、 設 置 数 、 外 観 的 機 能 の 適 否	目 視		
	消 火 器 以 外 の 消 火 設 備	消 火 設 備 点 検 表 による。			

点 検 項 目	点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容
警 報 設 備	自 動 火 災 報 知 設 備	自 動 火 災 報 知 設 備 点 検 表 に よ る。		
	自 動 火 災 報 知 設 備 以 外 の 警 報 設 備	損 傷 の 有 無	目 視	
		機 能 の 適 否	作 動 確 認	
そ の 他				

注 保温（冷）材の損傷、脱落等が認められた場合には、保温（冷）下の配管が腐食しているおそれがあることから、保温（冷）材を外して点検することが望ましい。