

屋内（外）消火設備点検表

点 検 項 目	点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容
水 源	水 槽 等	漏水等の有無	目視	
		変形、損傷等の有無	目視	
	水 量 ・ 水 状	水量（位）の適否	目視	
		障害となる浮遊物、沈殿物等の有無	目視	
	給 水 装 置	腐食、損傷の有無	目視	
		機能の適否	作動確認	
呼 水 装 置	呼 水 槽	漏水等の有無	目視	
		変形、損傷等の有無	目視	
		水量、水状の適否	目視	
	バ ル ブ	変形、損傷等の有無	目視	
		開閉状態及び機能の適否	手動確認	
	自 動 給 水 装 置	変形、損傷等の有無	目視	
機能の適否		作動確認		
減 水 警 報 装 置	変形、損傷等の有無	目視		
	機能の適否	作動確認		

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容
加 圧	電 動 機	変形、損傷等の有無	目視		
		固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無	目視及びハンバーテスト		
		軸受部、回転部等の給油状況	目視		
		機能の適否	作動確認		
		異音、異常振動、異常発熱等の有無	作動確認		
送 水 機 装 置	内 燃 機	変形、損傷等の有無	目視		
		固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無	目視及びハンバーテスト		
		軸受部、回転部等の給油状況	目視		
		異音、異常振動、異常発熱などの有無	作動確認		
		機能の適否	作動確認		
	燃 料 タ ン ク	漏えいの有無	目視		
		腐食、変形等の有無	目視		
		量の適否	目視		
		バルブ開閉状態及び機能の適否	手動確認		
		潤滑油	著しい汚れ等の有無及び量の適否	目視	
蓄電池	腐食、変形、損傷等の有無	目視			

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容
加 圧 送 水 装 置	内	蓄 電 池	電解液量の適否	目視	
			端子電圧の適否	電圧測定	
	燃	動 力 伝 達 装 置	腐食、変形、損傷等の有無	目視	
			機能の適否	作動確認	
	機	起 動 装 置	腐食、変形、損傷等の有無	目視	
			機能の適否	作動確認	
			回転数の適否	回転計の指針確認	
	水	冷 却 装 置	冷却水の漏水の有無及び水量、水状の適否	目視	
			変形、損傷等の有無	目視	
			機能の適否	作動確認	
	関	給 排 気 装 置	変形、損傷等の有無	目視	
			周囲の可燃物等の有無	目視	
機能の適否			作動確認		
置	ポ ン プ	腐食、変形、損傷等の有無	目視		
		固定ボルト等のゆるみ及び脱落等の有無	目視及びハンバーテスト		
		軸受部、回転部等の給油状況	目視		

点 検 項 目	点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容
加 圧 送 水 装 置	ポ ン プ	機能の適否	作動確認	
		著しい漏水の有無	作動確認	
		異音、異常振動、異常発熱の有無	作動確認	
		流量及び圧力の適否	目視	
		連成計等の指示状況	作動確認	
起 動 装 置		操作部周囲の障害物の有無	目視	
		標識の取付状況、損傷、汚損等の有無及び記載事項の適否	目視	
		機能の適否	作動確認	
電 動 機 の 制 御 装 置	制 御 盤	変形、損傷等の有無	目視	
		操作管理上の支障の有無	目視	
	電 源 電 圧	電圧の指示状況	目視	
		電源灯の点灯状況	目視	
	ス イ ッ チ 類	変形、損傷等の有無	目視	
		端子のゆるみ、脱落等の有無	目視	
		開閉状態	目視	
		機能の適否	作動確認	

点 検 項 目	点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容	
電 動 機 の 制 御 装 置	ヒューズ類	損傷、溶断等の有無	目視		
		種類、容量の適否	目視		
		予備品の有無	目視		
	継電器	端子のゆるみ、脱落等の有無	目視		
		接点の焼損等の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
	結線接続	ゆるみ、脱落等の有無	目視		
		被覆の損傷等の有無	目視		
	配 管 等	バルブ類（選択弁及び一斉開放弁を含む。）	変形、損傷等の有無	目視	
			開閉状態及び機能の適否	手動確認	
ろ過装置		変形、損傷等の有無	目視		
		ろ過網の破損、異物の堆積等の有無	目視（取り外して行う。）		
配管（可撓部を含む。）		変形、損傷等の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視		
		漏えいの有無	目視（放射試験の際確認）		
		ドレンピットの損傷等の有無	目視		

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容
消 火 栓	消 火 栓 箱 等	腐食、変形、損傷等の有無	目視		
		周囲障害物の有無	目視		
		附属工具备え付けの有無	目視		
		標識の適否	目視		
	ホース及びノズル	変形、損傷等の有無	目視		
		本数の適否	目視		
		機能の適否	放射試験の際 確認		
	標 示 灯	損傷等の有無	目視		
		点灯の状況	目視		
	予 備 動 力 源	自 家 発 電 設 備 (内 燃 機 関 を 含 む。)	本 体	変形、損傷等の有無	目視
固定ボルト等のゆるみ、 脱落等の有無				目視及びハン バーテスト	
軸受部、回転部等の給油 状況				目視	
異音、異常振動、異常発 熱等の有無				作動確認	
絶縁抵抗値の適否				絶縁抵抗計に よる測定	
機能の適否				作動確認	
燃 料 タ ン ク		漏えいの有無	目視		

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容	
予 備 動 力 源	自 家 発 電	燃 料 タ ン ク	腐食、変形等の有無	目視		
			量の適否	目視		
			バルブの開閉状態及び機能の適否	手動確認		
	設 備	潤 滑 油	著しい汚れ等の有無及び量の適否	目視		
			腐食、変形、損傷等の有無	目視		
	（ 内 燃	蓄 電 池	電解液量の適否	目視		
			端子電圧の適否	電圧測定		
			冷却水の漏水の有無及び水量、水状の適否	目視		
	機 関 を 含 む 。	冷 却 装 置	変形、損傷等の有無	目視		
			機能の適否	作動確認		
			変形、損傷等の有無	目視		
		給 排 気 装 置	周囲に可燃物等の有無	目視		
			機能の適否	作動確認		
			変形、損傷等の有無	目視		
	蓄 電 池 設 備	端子ボルトのゆるみ等の有無	目視			
		電解液量の適否	目視			

点 検 項 目	点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容
予 備 動 力 源	蓄 電 池 設 備	機能の適否	作動確認	
	起 動 装 置	腐食、変形、損傷等の有無	目視	
		操作部周囲の障害物の有無	目視	
		機能の適否	作動確認	
そ の 他				