

泡消火設備点検表

点 検 項 目	点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容
水 源	水 槽 等	漏水等の有無	目視	
		変形、損傷等の有無	目視	
	水 量 ・ 水 状	水量（位）の適否	目視	
		障害となる浮遊物、沈殿物等の有無	目視	
	給 水 装 置	腐食、損傷の有無	目視	
		機能の適否	作動確認	
呼 水 装 置	呼 水 槽	漏水等の有無	目視	
		変形、損傷等の有無	目視	
		水量、水状の適否	目視	
	バ ル ブ	変形、損傷等の有無	目視	
		開閉状態及び機能の適否	手動確認	
	自 動 給 水 装 置	変形、損傷等の有無	目視	
機能の適否		作動確認		
減 水 警 報 装 置	変形、損傷等の有無	目視		
	機能の適否	作動確認		

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容
加 圧	電 動 機	変形、損傷等の有無	目視		
		固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無	目視及びハンバーテスト		
		軸受部、回転部等の給油状況	目視		
		機能の適否	作動確認		
		異音、異常振動、異常発熱等の有無	作動確認		
送 水 機 装 置	内 燃 機	変形、損傷等の有無	目視		
		固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無	目視及びハンバーテスト		
		軸受部、回転部等の給油状況	目視		
		異音、異常振動、異常発熱などの有無	作動確認		
		機能の適否	作動確認		
	本 体	漏えいの有無	目視		
		腐食、変形等の有無	目視		
		量の適否	目視		
		バルブ開閉状態及び機能の適否	手動確認		
		潤滑油	著しい汚れ等の有無及び量の適否	目視	
機 関	蓄電池	腐食、変形、損傷等の有無	目視		

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容
加 圧 送 水 装 置	内	蓄 電 池	電解液量の適否	目視	
			端子電圧の適否	電圧測定	
	燃	動力伝達装置	腐食、変形、損傷等の有無	目視	
			機能の適否	作動確認	
	機	起 動 装 置	腐食、変形、損傷等の有無	目視	
			機能の適否	作動確認	
			回転数の適否	回転計の指針確認	
	水	冷 却 装 置	冷却水の漏水の有無及び水量、水状の適否	目視	
			変形、損傷等の有無	目視	
			機能の適否	作動確認	
	関	給 排 気 装 置	変形、損傷等の有無	目視	
			周囲の可燃物等の有無	目視	
機能の適否			作動確認		
置	ポ ン プ	腐食、変形、損傷等の有無	目視		
		固定ボルト等のゆるみ及び脱落等の有無	目視及びハンバーテスト		
		軸受部、回転部等の給油状況	目視		

点 検 項 目	点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容
加 圧 送 水 装 置	ポ ン プ	機能の適否	作動確認	
		著しい漏水の有無	作動確認	
		異音、異常振動、異常発熱の有無	作動確認	
		流量及び圧力の適否	目視	
		連成計等の指示状況	作動確認	
薬 劑 貯 蔵 タ ン ク 消 火 薬 劑	タ ン ク	漏えいの有無	目視	
		変形、損傷等の有無	目視	
		塗装状況及び腐食の有無	目視	
		配管取付部のゆるみ等の有無	目視及びハンマーテスト	
		固定ボルト等の腐食、ゆるみ及び脱落等の有無	目視及びハンマーテスト	
		通気管等の目づまり等の有無	目視	
		蓄圧式のものについては圧力計の指示状況	目視	
	ベローズを使用のものについてはその劣化、損傷等の有無	目視		
ク	消 火 薬 劑	変質、沈殿物の有無	目視（サンプル採取による。）	
		量の適否	目視	
薬 劑 混 合 装 置 等	変形、損傷等の有無	目視		

点 検 項 目	点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容	
薬 剤 混 合 装 置 等	機能の適否	糖度計による 確認			
起 動 装 置	手 動 起 動 装 置	操作部周囲の障害物の有無	目視		
		標識の取付状況、損傷、汚損等の有無及び記載事項の適否	目視		
		機能の適否	作動確認		
	自 動 起 動	起 動 用 水 圧 開 閉 装 置 (圧 力 ス イ ッ チ 、 圧 力 タ ン ク)	変形、損傷等の有無	目視	
			圧力計の指示状況	目視	
			機能の適否	作動確認	
	装 置	火 災 感 知 装 置 (感 知 器 、 閉 鎖 型 ヘ ッ ド)	変形、損傷等の有無	目視	
			周囲の障害物の有無	目視	
			機能の適否	作動確認	
	電 動 機 の 制 御 装 置	制 御 盤	変形、損傷等の有無	目視	
操作管理上の支障の有無			目視		
電 源 電 圧		電圧の指示状況	目視		
		電源灯の点灯状況	目視		
ス イ ッ チ 類		変形、損傷等の有無	目視		
		端子のゆるみ、脱落等の有無	目視		

点 検 項 目	点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容	
電 動 機 の 制 御 装 置	ス イ ッ チ 類	開閉状態	目視		
		機能の適否	作動確認		
	ヒ ュ ー ズ 類	損傷、溶断等の有無	目視		
		種類、容量の適否	目視		
		予備品の有無	目視		
	継 電 器	端子のゆるみ、脱落等の有無	目視		
		接点の焼損等の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
	結 線 接 続	ゆるみ、脱落等の有無	目視		
		被覆の損傷等の有無	目視		
	流 水 検 知 装 置 (又 は 圧 力 検 知 装 置)	自 動 警 報 弁 (又 は 流 水 作 動 弁)	変形、損傷等の有無	目視	
			機能の適否	作動確認	
リ タ ー デ ィ ン グ チ ャ ン バ ー		変形、損傷等の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
圧 力 ス イ ッ チ		端子のゆるみ、脱落、損傷等の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点検結果	措置年月日 及び措置内容
流 水 検 知 装 置 (又は圧力検知装置)	警 報 、 表 示 装 置	変形、損傷等の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
配 管 等	バルブ類（選択弁及び一斉開放弁を含む。）	変形、損傷等の有無	目視		
		開閉状態及び開閉状態及び機能の適否	手動確認		
	ろ 過 装 置	変形、損傷等の有無	目視		
		ろ過網の破損、異物の体積等の有無	目視（取り外して行う。）		
	配管（可撓部を含む。）	変形、損傷等の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視		
		漏えいの有無	目視（放射試験の際確認）		
		ドレンピットの損傷等の有無	目視		
	底部泡注入法の外部格納筒	変形、損傷等の有無	目視		
		ホース格納状態の適否	目視		
泡 放 出 口	泡 へ ッ ド	変形、損傷等の有無	目視		
		取付け角度の適否	目視		
		空気取入口のつまりの有無	目視		
		機能の適否	放射試験の際確認		

点 検 項 目	点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容
泡 放	泡 チ ャ ン バ ー	本体の腐食、変形、損傷等の有無	目視	
		封板の取付状態及び損傷の有無	目視（取り外して行う。）	
		空気取入口及びバードスクリーンのつまりの有無	目視	
		機能の適否	放射試験の際確認	
出 口	泡 モ ニ タ ー ノ ズ ル	変形、損傷等の有無	目視	
		空気取入口及びフィルターのつまりの有無	目視	
		機能の適否	放射試験の際確認	
泡 消	消 火 栓 箱 等	腐食、変形、損傷等の有無	目視	
		周囲障害物の有無	目視	
		附属工具备え付けの有無	目視	
		標識の適否	目視	
火	ホ ー ス 及 び ノ ズ ル	変形、損傷等の有無	目視	
		本数の適否	目視	
		機能の適否	放射試験の際確認	
栓	表 示 灯	損傷等の有無	目視	
		点灯の状況	目視	

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容	
連 結 送 液 口		変形、損傷等の有無	目視			
		周囲障害物の有無	目視			
		表示の適否	目視			
予 備 動 力 源	自 家 発 電 機 備 用 機 関 を 含 む 。	本 体	変形、損傷等の有無	目視		
			固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無	目視及びハンバーテスト		
			軸受部、回転部等の給油状況	目視		
			異音、異常振動、異常発熱等の有無	作動確認		
			絶縁抵抗値の適否	絶縁抵抗計による測定		
			機能の適否	作動確認		
	燃 機 関 を 含 む 。	燃 料 タ ン ク	漏えいの有無	目視		
			腐食、変形等の有無	目視		
			量の適否	目視		
			バルブの開閉状態及び機能の適否	手動確認		
	蓄 電 池	潤 滑 油	著しい汚れ等の有無及び量の適否	目視		
			腐食、変形、損傷等の有無	目視		
			電解液量の適否	目視		

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容
予 備 動 力 源	自 家 発 電 設 備 (内 燃 機 関 を 含 む 。)	蓄 電 池	端子電圧の適否	電圧測定	
		冷 却 装 置	冷却水の漏水の有無及び 水量、水状の適否	目視	
	変形、損傷等の有無		目視		
	機能の適否		作動確認		
	給 排 気 装 置	変形、損傷等の有無	目視		
		周囲の可燃物等の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
	蓄 電 池 設 備	変形、損傷等の有無	目視		
		端子ボルトのゆるみ等の 有無	目視		
		電解液量の適否	目視		
		機能の適否	作動確認		
	起 動 装 置	腐食、変形、損傷等の有 無	目視		
操作部周囲の障害物の有 無		目視			
機能の適否		作動確認			
そ の 他					