

ハロゲン化物消火設備点検表

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容
ハ ロ ゲ ン	消 火 薬 剤 貯 蔵 容 器	設置状況の適否	目視		
		変形、損傷等の有無	目視		
化 物	消 火 薬 剤	量の適否	目視、重量計測等による確認		
		内圧力の適否	圧力計による。		
消 火	蓄 容 器 弁	変形、損傷等の有無	目視		
		腐食（作動封板）の有無	目視		
薬 剤	式	開閉状況の適否	目視		
		容器弁開放装置	変形、損傷等の有無	目視	
貯 蔵	加 放 出 弁	腐食の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
容 器	圧	変形、損傷等の有無	目視		
		腐食の有無	目視		
等	式	開閉状況の適否	目視		
		安全装置	変形、損傷等の有無	目視	
		腐食の有無	目視		

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容		
ハ ロ ゲ ン 化 物 消 火 薬 剤 貯 蔵 容 器 等	加 圧 式	液 面 計	変形、損傷等の有無	目視			
		加 圧	容 器	設置状況の適否	目視		
				変形、損傷等の有無	目視		
		用 ガ ス	ガ ス 量	量の適否（内圧力）	圧力計による。		
			容 器 弁	変形、損傷等の有無	目視		
				腐食（作動封板）の有無	目視		
		開閉状況の適否		目視			
		容 器	容器弁開放装置	変形、損傷等の有無	目視		
				腐食の有無	目視		
				機能の適否	作動確認		
		器	圧力調整器	変形、損傷等の有無	目視		
				機能の適否	作動確認		
		起 動 用 ガ ス 容 器 等	容 器	変形、損傷等の有無	目視		
				ガス量の適否	重量計測等による確認		
			容 器 弁	変形、損傷等の有無	目視		
腐食（作動封板）の有無	目視						

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容	
起 動 用 ガ ス 容 器 等	容 器 弁	開閉状況の適否	目視			
	容 器 弁 開 放 装 置	変形、損傷等の有無	目視			
		腐食の有無	目視			
		機能の適否	作動確認			
	操 作 音	変形、損傷等の有無	目視			
		腐食の有無	目視			
選 択 弁	変形、損傷等の有無	目視				
	開閉状況及び機能の適否	作動確認				
起 動 装 置	手 動 起 動 装 置	操作部周囲の障害物の有無	目視			
		標識の取付状況、損傷、汚損等の有無及び記載事項の適否	目視			
		機能の適否	作動確認			
	自 動 起 動	火 災 感 知 装 置	変形、損傷等の有無	目視		
			感知障害の有無	目視		
			機能の適否	作動確認		
	装 置	自 動 ・ 手 動 切 替 装 置	変形、損傷等の有無	目視		
			機能の適否	作動確認		

点 検 項 目	点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容
警 報 装 置	変形、損傷等の有無	目視		
	機能の適否	作動確認		
圧 力 ス イ ッ チ	端子のゆるみ、脱落、損傷等の有無	目視		
	機能の適否	作動確認		
制 御 盤	変形、損傷等の有無	目視		
	操作管理上の支障の有無	目視		
電 源 電 圧	電圧の指示状況	目視		
	電源灯の点灯状況	目視		
ス イ ッ チ 類	変形、損傷等の有無	目視		
	端子のゆるみ、脱落等の有無	目視		
	開閉状態	目視		
	機能の適否	作動確認		
ヒ ュ ー ズ 類	損傷、熔断等の有無	目視		
	種類、容量の適否	目視		
継 電 器	端子のゆるみ、脱落等の有無	目視		
	接点の焼損等の有無	目視		

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容
制 御 装 置	継 電 器	機能の適否	作動確認		
	結 線 接 続	ゆるみ、脱落等の有無	目視		
		被覆の損傷等の有無	目視		
配 管 等	配 管	変形、損傷等の有無	目視		
		腐食の有無	目視		
	逆 止 弁	変形、損傷等の有無	目視		
		取付け方向の適否	目視		
		機能の適否	作動確認		
	破 壊 板 ・ 安 全 装 置	変形、損傷等の有無	目視		
		腐食の有無	目視		
	バ ル ブ 類	変形、損傷等の有無	目視		
		開閉状況の適否	手動確認		
	放 出 表 示 灯	損傷等の有無	目視		
		点灯の状況	目視		
	噴 霧 ヘ ッ ド	変形、損傷等の有無	目視		
腐食の有無		目視			

点 検 項 目	点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容
移 動 式 ノ ズ ル 等	ホース、ホースリール及びノズル	変形、損傷等の有無	目視	
		腐食の有無	目視	
	ノズル開閉弁	変形、損傷等の有無	目視	
		機能の適否	作動確認	
予 備 動 力 源	損傷の有無	目視		
	切替の適否	目視		
	容量の適否	目視		
そ の 他				