

## 水幕設備点検表

点 検 項 目	点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容
水     源	水 槽 等	漏水等の有無	目視	
		変形、損傷等の有無	目視	
	水 量 ・ 水 状	水量（位）の適否	目視	
		障害となる浮遊物、沈殿物等の有無	目視	
	給 水 装 置	腐食、損傷等の有無	目視	
		機能の適否	作動確認	
呼     水     装     置	呼 水 槽	漏水等の有無	目視	
		変形、損傷等の有無	目視	
		水量、水状の適否	目視	
	バ ル ブ	変形、損傷等の有無	目視	
		開閉状態及び機能の適否	手動確認	
	自 動 給 水 装 置	変形、損傷等の有無	目視	
機能の適否		作動確認		
減 水 警 報 装 置	変形、損傷等の有無	目視		
	機能の適否	作動確認		

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容	
加 圧	電 動 機	変形、損傷等の有無	目視			
		固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無	目視及びハンバーテスト			
		軸受部、回転部等の給油状況	目視			
		異音、異常振動、異常発熱等の有無	作動確認			
		機能の適否	作動確認			
送 水 装 置	内 燃 機	本 体	変形、損傷等の有無	目視		
			固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無	目視及びハンバーテスト		
			軸受部、回転部等の給油状況	目視		
			異音、異常振動、異常発熱などの有無	作動確認		
			機能の適否	作動確認		
	機	燃 料 タ ン ク	漏えいの有無	目視		
			腐食、変形等の有無	目視		
			量の適否	目視		
			バルブ開閉状態及び機能の適否	手動確認		
		潤 滑 油	著しい汚れ等の有無及び量の適否	目視		
蓄 電 池	腐食、変形、損傷等の有無	目視				

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容	
加 圧 送 水 装 置	内	蓄 電 池	電解液量の適否	目視		
			端子電圧の適否	電圧測定		
	燃	動 力 伝 達 装 置	腐食、変形、損傷等の有無	目視		
			機能の適否	作動確認		
	機	起 動 装 置	腐食、変形、損傷等の有無	目視		
			機能の適否	作動確認		
			回転数の適否	回転計の指針確認		
	水	冷 却 装 置	冷却水の漏水の有無及び水量、水状の適否	目視		
			変形、損傷等の有無	目視		
			機能の適否	作動確認		
	装	関	給 排 気 装 置	変形、損傷等の有無	目視	
				周囲の可燃物等の有無	目視	
				機能の適否	作動確認	
	置	起 動 装 置	操作部周囲の障害物の有無	目視		
			標識の取付状況、損傷、汚損等の有無及び記載事項の適否	目視		
			機能の適否	作動確認		

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容	
加 圧 送 水 装 置	制 御	電 源 電 圧	回路の適否	目視		
			電源灯の点灯状況の適否	目視		
			電圧の指示状況の適否	目視		
			標識・標示の適否	目視		
	制 御 盤	変形、損傷等の有無	目視			
		操作管理上の支障の有無	目視			
	ス イ ッ チ 類	変形、損傷等の有無	目視			
		端子のゆるみ、脱落等の有無	目視			
		開閉状態の適否	目視			
		機能の適否	作動確認			
	ヒ ュ ー ズ 類	損傷、熔断等の有無	目視			
		種類、容量の適否	目視			
		予備品の有無	目視			
	継 電 器	端子のゆるみ、脱落等の有無	目視			
		接点の焼損等の有無	目視			
		機能の適否	作動確認			

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容
加 圧	制 御 装 置 等	結 線 接 続	ゆるみ、脱落等の有無	目視	
			被覆の損傷等の有無	目視	
送 水 装 置	ポ ン プ	腐食、変形、損傷等の有無	目視		
		固定ボルト等のゆるみ及び脱落等の有無	目視及びハンバーテスト		
		軸受部、回転部等の給油状況	目視		
		機能の適否	作動確認		
		著しい漏水の有無	作動確認		
		異音、異常振動、異常発熱の有無	作動確認		
		流量及び圧力の適否	作動確認		
		連成計等の指示状況	作動確認		
配 管	配 管（可撓部を含む。）	変形、損傷等の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視		
		漏えいの有無	目視（放射試験の際確認）		
		ドレンピットの損傷等の有無	目視		
等	バルブ類（自動排気弁及びフート弁を含む。）	変形、損傷等の有無	目視		
		開閉状態及び機能の適否	手動確認		

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容	
配 管 等	バルブ類（自動排気弁 及びフート弁を含 む。）  ス ト レ ー ナ ー	標識、標示の適否	目視			
		変形、損傷等の有無	目視			
		ろ過網の破損、異物の堆積等の有無	目視（取り外して行う）			
水 幕 ヘ ッ ド 及 び 放 水 銃		変形、損傷等の有無	目視			
		腐食の有無	目視			
		取付け角度の適否	目視			
		水幕形成状態の適否	作動確認			
予 備 動 力 源	自 家 発 電 設 備 （ 内 燃 機 関 を 含 む 。）	本 体	変形、損傷等の有無	目視		
			固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無	目視及びハンバーテスト		
			軸受部、回転部等の給油状況	目視		
			異音、異常振動、異常発熱等の有無	作動確認		
			絶縁抵抗値の適否	絶縁抵抗計による測定		
			機能の適否	作動確認		
	燃 料 タ ン ク	漏えいの有無	目視			
		腐食、変形等の有無	目視			
		量の適否	目視			

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容	
自 家 発 電 設 備 （ 内 燃 機 関 を 含 む 。 関 を 含 む 。 関	自 家 発 電	燃 料 タ ン ク	バルブの開閉状態及び機能の適否	手動確認		
		潤 滑 油	著しい汚れ等の有無及び量の適否	目視		
	電 設 備	蓄 電 池	腐食、変形、損傷等の有無	目視		
			電解液量の適否	目視		
			端子電圧の適否	電圧測定		
	（ 内 燃 機 関 を 含 む 。 関	冷 却 装 置	冷却水の漏水の有無及び水量、水状の適否	目視		
			変形、損傷等の有無	目視		
			機能の適否	作動確認		
	燃 機 関	給 排 気 装 置	変形、損傷等の有無	目視		
			周囲に可燃物等の有無	目視		
			機能の適否	作動確認		
	を 含 む 。 関	蓄 電 池 設 備	変形、損傷等の有無	目視		
			端子ボルトのゆるみ等の有無	目視		
			電解液量の適否	目視		
			機能の適否	作動確認		
）	起 動 装 置	腐食、変形、損傷等の有無	目視			

点 検 項 目	点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容
自 家 発 電 設 備 (内 燃 機 関 を 含 む。)	起 動 装 置 操作部周囲の障害物の有無	目 視		
	機能の適否	作 動 確 認		
そ の 他				