

屋内貯蔵所（平屋建）点検表

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容
保 安 距 離		保安物件新設等の有無	目視（該当物件のある場合は実測）		
		代替措置の塀又は壁体の損傷の有無	目視		
保 有 空 地		許可外物件の存置の有無	目視		
建 築 物 等	壁、柱、はり及び屋根	亀裂、損傷等の有無	目視		
	防 火 戸	変形、損傷の有無及び閉鎖機能の適否	目視		
	床 面	滞油、滞水等の有無	目視		
		亀裂、損傷、くぼみ等の有無			
照 明 設 備	損傷の有無	目視			
た め ま す 及 び 排 水 溝		亀裂、損傷等の有無	目視		
		滞油、滞水、土砂等の堆積の有無	目視		
架 台 等		変形、損傷の有無及び固定状況の適否	目視		
		落下防止装置の適否	目視		
換 気 ・ 排 出 設 備 等		給排気のダクト等の変形、損傷の有無及び固定状況の要否	目視		
		引火防止網の損傷及び目づまりの有無	目視		
		防火ダンパーの損傷の有無及び機能の要否	目視（機能の適否については手動による確認）		

点 検 項 目	点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容
換 気 ・ 排 出 設 備 等	フ ァ ン の 作 動 状 況 の 適 否	作 動 確 認		
	可 燃 性 蒸 気 警 報 装 置 の 作 動 状 況	作 動 確 認		
冷 房 装 置 等	損 傷 の 有 無	目 視		
	機 能 の 適 否	作 動 確 認		
電 気 設 備	配 線 及 び 機 器 の 損 傷 の 有 無	目 視		
	機 能 の 適 否	作 動 確 認		
避 雷 設 備	突 針 部 の 損 傷 及 び 取 付 部 の ゆ る み 等 の 有 無	目 視		
	避 雷 導 線 の 断 線 及 び 壁 体 等 の 接 触 の 有 無	目 視		
	接 地 抵 抗 値 の 適 否	接 地 抵 抗 計 に よ る 測 定		
標 識 、 掲 示 板	取 付 状 況 、 記 載 事 項 の 適 否 及 び 損 傷 、 汚 損 の 有 無	目 視		
消 火 設 備	消 火 器	位 置 、 設 置 数 、 外 観 的 機 能 の 適 否	目 視	
	消 火 器 以 外 の 消 火 設 備	消 火 設 備 点 検 表 に よ る。		
警 報 設 備	自 動 火 災 報 知 設 備	自 動 火 災 報 知 設 備 点 検 表 に よ る。		
	自 動 火 災 報 知 設 備 以 外 の 警 報 設 備	損 傷 の 有 無	目 視	
		機 能 の 適 否	作 動 確 認	
そ の 他				