

顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所（屋外）点検表

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容
空 地 等	空 地	障害物件の有無	目視		
	地 盤 面	周囲地盤との高低差の適否	目視		
		亀裂、損傷等の有無	目視		
	排水溝、油分離装置	亀裂、損傷等の有無	目視		
滞油、滞水、土砂等の堆積の有無		目視			
防 火 塀	亀裂、損傷、傾斜等の有無	目視			
建 築 物 等	壁、柱、床、はり、屋根	亀裂、損傷等の有無	目視		
	防 火 戸	変形、損傷の有無及び閉鎖機能の適否	目視		
	看 板 等	固定の適否及び傾斜等の有無	目視		
	顧客に自ら給油等をさせることができる給油取扱所である旨の表示	損傷、汚損の有無	目視		
制 御 卓 等	制 御 卓	位置の適否	目視		
		監視設備	機能の適否	作動確認	
	放 送 機 器 等	制 御 装 置	機能の適否	作動確認	
		放 送 機 器 等	機能の適否	作動確認	
専用タンク・等	上 部 ス ラ ブ	亀裂、崩没、不等沈下の有無	目視		

点 検 項 目	点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容
専 用 タ ン ク ・ 廃 油 タ ン ク 等	タ ン ク 本 体	漏えいの有無	※注 1	
	通 気 管	位置、固定の適否	目視	
		腐食、損傷の有無	目視	
		引火防止網の脱落、目づ まり等の有無	目視	
	可 燃 性 蒸 気 回 収 弁	損傷の有無	目視	
	液 量 自 動 表 示 装 置	損傷の有無	目視	
		作動状況及び指示の適否	目視	
	計 量 口	蓋の閉鎖状況	目視	
		変形、損傷の有無	目視	
	漏 え い 検 査 管	変形、損傷、土砂等の堆 積の有無	※注 2	
	漏 え い 検 知 装 置 (二 重 殻 タ ン ク)	損傷の有無	目視	
		警報装置の機能の適否	作動確認	
	注 入 口	変形、損傷の有無	目視	
		接地電極損傷の有無	目視	
		接地抵抗値の適否	接地抵抗計に よる測定	
	注 入 口 ピ ッ ト	亀裂、損傷、滞油、滞 水、土砂等の堆積の有無	目視	

点 検 項 目	点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容
廃油タンク・ 専用タンク等	注 入 口 ピ ッ ト	油種別表示の有無	目視	
簡 易 タ ン ク	タ ン ク 本 体	漏えいの有無	目視	
		固定の適否、塗装状況及 び腐食、損傷の有無	目視	
	通 気 管	腐食、損傷の有無	目視	
		引火防止網の脱落、目づ まり等の有無	目視	
地 上 式 固 定 給 油 設 備 ・ 固 定 注 油 設 備	各 接 合 部	漏えい、変形、損傷の有 無	目視	
	固 定 ボ ル ト	腐食、ゆるみ等の有無	目視	
	ノ ズ ル、 ホ ー ス	漏えいの有無	目視	
		亀裂、損傷、結合部のゆ るみ等の有無	目視	
		直近の位置の油種別表 示、ローリー専用等表示 の損傷、汚損の有無	目視	
	ポ ン プ	漏えいの有無	目視	
		変形、損傷の有無	目視	
		異音、異常振動、異常発 熱の有無	目視	
	流 量 計	漏えい、破損の有無	目視	
	表 示 装 置	変形、損傷の有無	目視	
静 電 気 除 去 装 置	損傷の有無	目視		

点 検 項 目	点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容
地 上 式 固 定 給 油 設 備	静 電 気 除 去 装 置	接 地 抵 抗 値 の 適 否	接 地 抵 抗 計 に よ る 測 定	
懸 垂 式 固 定 給 油 設 備 ・ 固 定 注 油 設 備	各 接 合 部	漏 え い、変 形、損 傷 の 有 無	目 視	
	固 定 ボ ル ト	腐 食、ゆ る み 等 の 有 無	目 視	
	ノ ズ ル、ホ ー ス	漏 え い の 有 無	目 視	
		亀 裂、損 傷、結 合 部 の ゆ る み 等 の 有 無	目 視	
		直 近 の 位 置 の 油 種 別 表 示、ロ ー リ ー 専 用 等 表 示 の 損 傷、汚 損 の 有 無	目 視	
	ホ ー ス リ ー ル	漏 え い、変 形、損 傷 の 有 無	目 視	
		ホ ー ス 上 降 機 能、作 動 状 況 の 適 否	作 動 確 認	
	表 示 装 置	変 形、損 傷 の 有 無	目 視	
	静 電 気 除 去 装 置	損 傷 の 有 無	目 視	
		接 地 抵 抗 値 の 適 否	接 地 抵 抗 計 に よ る 測 定	
緊 急 移 送 停 止 装 置		機 能 の 適 否	作 動 確 認	
顧 客 用 固 定 給 油 設 備 ・ 固 定 注 油 設 備	起 動 安 全 対 策 ノ ズ ル	機 能 の 適 否	作 動 確 認	
	脱 落 時 停 止 装 置	機 能 の 適 否	作 動 確 認	
	可 燃 性 蒸 気 回 収 装 置	機 能 の 適 否	作 動 確 認	
	満 量 停 止 装 置	機 能 の 適 否	作 動 確 認	

点 検 項 目	点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容
顧 客 用 固 定 給 油 設 備 ・ 固 定 注 油 設 備	緊急離脱カップラー	変形、損傷の有無	目視	
	誤給油防止装置	機能の適否	作動確認	
	定量、定時間制御	機能の適否	作動確認	
	感 震 器	機能の適否	作動確認	
	注 油 ノ ズ ル	開放状態を固定できない 手動開閉装置の適否	作動確認	
	衝 突 防 止 措 置	変形、損傷の有無	目視	
	漏えい拡散防止措置	変形、損傷の有無	目視	
	顧客用である旨の表示	損傷、汚損の有無	目視	
	自動車等の停止位置 又は容器の置き場所 の表示	損傷、汚損の有無	目視	
	使用方法及び危険物の 品目の表示、彩色	損傷、汚損の有無	目視	
顧客用固定給油設備 等以外への顧客用で ない旨の表示	損傷、汚損の有無	目視		
配 管 ・ バ ル ブ 等	配 管	漏えいの有無	※注 1	
		変形、損傷の有無	目視	
		塗装状況及び腐食の有無	目視	
		保温（冷）材の損傷、脱 落等の有無	目視※注 3	
		固定の適否	目視	

点 検 項 目	点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容
配 管 ・ バルブ 等	点 検 ボ ッ ク ス	亀裂、損傷、滞油、滞水、土砂等の堆積の有無	目視	
	バ ル ブ	漏えい、損傷等の有無	目視	
		開閉機能の適否	目視	
	電 気 防 食 設 備	端子箱の損傷、土砂等の堆積、端子のゆるみ等の有無	目視	
防食電位（電流）の適否		電位計による測定		
ポ ン プ 室 ・ 油 庫 ・ 整 備 室 等	壁、柱、はり、屋根	損傷の有無	目視	
	防 火 戸	変形、損傷の有無及び閉鎖機能の適否	目視	
	ポ ン プ (ポンプ室に限る。)	漏えいの有無	目視	
		変形、損傷の有無	目視	
		異音、異常振動、異常発熱の有無	目視	
	床、点検ピット、ためます	亀裂、損傷、滞油、滞水、土砂等の堆積の有無	目視	
換 気 ・ 排 出 設 備	変形、損傷の有無	目視		
	機能の適否	作動確認		
照 明 設 備	損傷の有無	目視		
電 気 設 備	配線及び機器の損傷の有無	目視		
	機能の要否	作動確認		

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容
附 随 設 備	蒸 気 洗 浄 機	排気筒又は煙突の脱落及び変形、損傷の有無	目視		
		囲いの変形、損傷の有無	目視		
	洗 車 機	損傷の有無	目視		
	オ ー ト リ フ ト	漏えい、損傷の有無	目視		
	混 合 燃 料 油 調 合 器	漏えい、損傷の有無	目視		
	そ の 他 の 設 備	損傷の有無及び位置の適否	目視		
標 識 ・ 掲 示 板		取付状況、記載事項の適否及び損傷、汚損の有無	目視		
消 火 設 備	消 火 器	位置、設置数、外観的機能の適否	目視		
	消火器以外の消火設備	消火設備点検表による。			
警 報 設 備		損傷の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
避 難 設 備	誘 導 灯 本 体	点灯状況及び損傷の有無	目視		
		視認障害物品等の有無	目視		
	非 常 電 源	停電時の点灯状況	作動確認		
そ の 他					

注1 地下タンクのタンク本体及び地下埋設配管の漏えいの有無については、「地下貯蔵タンク等及び移動貯蔵タンクの漏れの点検に係る運用上の指針について」（平成16年3月18日

付け消防危第33号)により点検すること。

注2 検査棒等により確認するとともに、併せて漏えい危険物の有無についても確認すること。

注3 保温(冷)材の損傷、脱落等が認められた場合には、保温(冷)下の配管が腐食しているおそれがあることから、保温(冷)材を外して点検することが望ましい。