


『エアゾール式簡易消火具』の製品事故の状況

製品事故認知本数 7,176 本 (2016年4月30日現在)

製品事故認知本数



●気温の上昇とともに破裂件数が多くなる傾向があります。

	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年
1月		1	10	38	44	42	49	29	19	16	11	9
2月		1	9	34	53	60	47	21	15	13	9	3
3月		3	15	47	59	53	35	45	39	15	15	6
4月		1	28	61	83	83	72	56	43	32	24	10
5月		1	29	72	123	110	134	83	74	64	23	
6月	1	6	52	86	136	164	138	98	78	61	33	
7月	1	4	37	142	143	160	111	119	89	48	35	
8月	1	11	58	197	139	184	157	96	85	45	32	
9月	2	9	58	116	202	152	101	71	70	36	30	
10月	2	11	45	103	116	115	90	54	51	25	22	
11月	1	11	32	75	104	80	50	35	23	27	17	
12月	0	6	29	56	66	54	29	14	15	16	13	
合計	8	65	402	1027	1268	1257	1013	721	601	398	264	28

※発生時期不明の124本は含んでいません。