

平成30年2月16日

放射能測定結果報告書

筑西広域市町村圏事務組合
環境センター 殿

東京テクニカル・サービス株式会社
東京本部
住所：東京都江戸川区西葛西 8-20-20
TEL 03-3688-3284
FAX 03-5667-1084
報告担当者 武内 茂

貴依頼による測定結果を下記の通り報告します。

件名	ごみ処理施設 排ガス中放射能、ダイオキシン類及び環境測定業務委託
試料採取場所	筑西広域市町村圏事務組合環境センター ごみ処理施設 2号焼却炉
試料採取日	平成30年2月9日

〔 試料No.22078~22079 〕

試料名	試料測定日時	放射性核種	単位	測定結果	検出下限	(参考)	
ろ紙部	2月13日 13:59	セシウム	134	Bq/m ³ N	不検出	2	【排ガス吸引量】 3.2423 m ³ N
			137	Bq/m ³ N	不検出	2	
			合計	Bq/m ³ N	不検出	-	
ドレン部	2月13日 15:18	セシウム	134	Bq/m ³ N	不検出	2	3.2423 m ³ N
			137	Bq/m ³ N	不検出	2	
			合計	Bq/m ³ N	不検出	-	
合計		セシウム	134	Bq/m ³ N	不検出	-	
			137	Bq/m ³ N	不検出	-	
			合計	Bq/m ³ N	不検出	-	

【試料採取】	[採取者]: 東京テクニカル・サービス(株) 大船 秀樹 [採取方法]: JIS Z 8808「排ガス中のダスト濃度の測定方法」に準拠 [採取時間]: 10:35 ~ 14:35
【分析者名】	茨城県稲敷市橋向1183-1 東京テクニカル・サービス(株) 茨城ラボ 諸星
【分析方法】	「廃棄物関係ガイドライン 第五部 放射能濃度等測定方法ガイドライン」(平成25年3月 第2版 環境省) 第3章排ガス編による。
【測定機器】	ゲルマニウム半導体測定装置(SEIKO EG&G社製 GEM20P4-70) [検出部:Ge半導体検出器 ORTEC社製 GEM型] [MCA部:SEIKO EG&G社製 MCA7600]
【試料容器】	[ろ紙部: U-8容器] [ドレン部: マリネリ容器(2L)]
【測定条件】	[測定時間] 2000秒 [減衰補正] なし
備考1 : 測定結果の「不検出」は検出下限未満を示します	

平成30年2月16日

放射能測定結果報告書

筑西広域市町村圏事務組合
環境センター

殿

東京テクニカル・サービス株式会社

東京本部

住所：東京都江戸川区西葛西 8-20-20

TEL 03-3688-3284

FAX 03-5667-1084

報告担当者 武内 茂

貴依頼による測定結果を下記の通り報告します。

件名	ごみ処理施設 排ガス中放射能、ダイオキシン類及び環境測定業務委託
試料採取場所	筑西広域市町村圏事務組合環境センター ごみ処理施設 3号焼却炉
試料採取日	平成30年2月9日

〔試料No.22080~22081〕

試料名	試料測定日時	放射性核種	単位	測定結果	検出下限	(参考)
ろ紙部	2月13日 14:05	セシウム	134 Bq/m ³ N	不検出	2	【排ガス吸引量】 3.3746 m ³ N
		137 Bq/m ³ N	不検出	2		
		合計 Bq/m ³ N	不検出	-		
ドレン部	2月13日 15:24	セシウム	134 Bq/m ³ N	不検出	2	
		137 Bq/m ³ N	不検出	2		
		合計 Bq/m ³ N	不検出	-		
合計		セシウム	134 Bq/m ³ N	不検出	-	
		137 Bq/m ³ N	不検出	-		
		合計 Bq/m ³ N	不検出	-		

- 【試料採取】 [採取者]: 東京テクニカル・サービス(株) 大舩 秀樹
[採取方法]: JIS Z 8808「排ガス中のダスト濃度の測定方法」に準拠
[採取時間]: 10:35 ~ 14:35
- 【分析者名】 茨城県稲敷市橋向1183-1 東京テクニカル・サービス(株) 茨城ラボ 諸星
- 【分析方法】 「廃棄物関係ガイドライン 第五部 放射能濃度等測定方法ガイドライン」(平成25年3月 第2版 環境省) 第3章排ガス編による。
- 【測定機器】 ゲルマニウム半導体測定装置(SEIKO EG&G社製 GEM20P4-70)
[検出部:Ge半導体検出器 ORTEC社製 GEM型] [MCA部:SEIKO EG&G社製 MCA7600]
- 【試料容器】 [ろ紙部: U-8容器] [ドレン部: マリネリ容器(2L)]
- 【測定条件】 [測定時間] 2000秒 [減衰補正] なし

備考1 : 測定結果の「不検出」は検出下限未満を示します